



LEGENDA MIESTNOSTÍ :						
Č. M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA /m2/	PODLAHA OZN	STENY POPIS	STROPY POPIS	POZNÁMKA
101	VSTUPNÉ ZADVERIE	3,06	KERAMICKÁ DLÁŽBA			KERAMICKÝ SOKEL
102	ODBYT	10,24	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ SOKEL
103	ODBYT	10,24	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ SOKEL
104	KOVOVÝROBA I	151,74	BETÓNOVÁ MAZANINA	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	
105	SKLAD	6,81	BETÓNOVÁ MAZANINA	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	
106	SKLAD	10,26	BETÓNOVÁ MAZANINA	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	
107	PREDSEŇ	4,23	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ SOKEL
108	WC	1,35	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD v o. ±1600 mm
109	UMÝVÁREŇ	3,98	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD v o. ±1600 mm
10	WC	1,35	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	KERAMICKÝ OBKLAD v o. ±1600 mm
11	ŠATŇA	10,26	KERAMICKÁ DLÁŽBA	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	
12	KOVOVÝROBA II	302,3	BETÓNOVÁ MAZANINA	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	
13	SKLAD	6,82	BETÓNOVÁ MAZANINA	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	VÁPENNÁ OMIETKA ŠTUKOVÁ	


LEGENDA :




Zásuvka 16 A,230 V,IP 44




Spínač 25 A,400 V,IP 54



Elektromerová rozvodnica objektu



Podružná rozvodnica objektu




Vedenie v káblovom žľabe

Druh siete : 3+N+PE,AC,230/400 V,50 Hz,TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom

- základná : polohou,krytím,izoláciou
- pri poruche : samočinným odpojením napájania
- doplnková ochrana : prúdovými chráničmi ( RCD )

č. paré

Zodp. projektant	Vypracoval	Tech. kontrola	<div><b>Ing Pavel Ruman</b> Venevská 37 990 01 Veľký Krtíš autorizovaný inžinier číslo osvedčenia : 2540*A*5-3</div>	
Ing Ruman P.	Ing Ruman P.			
Stavebník : CEFA s.r.o., Novohradská 839, Veľký Krtíš 990 01			Objekt	SO 01
Miesto stavby : Veľký Krtíš, parc.č. 2467/7			Časť	Elektroinštalácia
Názov stavby :  <b>Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti CEFA s.r.o.</b>			Stupeň	PpSP
			Zák. číslo	45/01/2020
			Mierka	1 : 100
			Formát	2A4
			Dátum	jún 2020
Názov dokument.: 1NP – Prívody NN pre tepelné čerpadlá			Č. výkresu	<b>EL 2</b>